

ഉത്തരം.

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) പെറോയിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ പതകുന്നതിന് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രാരംഭജോലികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വിളവുർക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട പെറുംകാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും തീരുമാന സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ 11 കെ. വി. ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ജോലികൾ ആർ. ഇ. സി. സ്കീമിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്യുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ശുദ്ധജല വിതരണത്തിനുവേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പമ്പു സെറുകൾക്കുള്ള വൈദ്യുതി

192 [208] ശ്രീ. കെ. മൂസാക്കുട്ടി: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ജല-മലിനജല അതോറിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പമ്പുസെറുകൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ക് ഷൻ ലഭിക്കാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിലിതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം.

(എ, ബി) കേരള ജല-മലിനജല അതോറിറ്റി, ശുദ്ധജലം പമ്പു ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന വൈദ്യുത കണക്ക് ഷനുകൾക്ക് കണക്ക് ഷൻ നൽകുന്നതിനു മതിപ്പു ചെലവ് പമ്പോന്നിന് 5000 രൂപ വരെ യാണെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് നിലവിലുള്ള ഉത്തരവ്. 5000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ മതിപ്പ് ചെലവ് വരുന്ന കണക്ക് ഷനുകൾക്ക് ഇപ്രകാരം കൂടുതലായി വരുന്നതുക കൺസ്യൂമർ കോൺട്രിബ്യൂഷനായി ബോർഡിനു നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല പദ്ധതിക്കുള്ള വൈദ്യുതി

193 [209] ശ്രീ. എ. സി. ഷൺമുഖദാസ്: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി വിദ്യുച്ഛക്തി കണക്ക് ഷനു കേരളാ വാട്ടർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണു അപേക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വളിപ്പെടുത്താമോ?

(സി) ഈ കണക്ക് ഷൻ നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാം;

(ഡി) കണക്ക് ഷൻ എന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?